

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» августа 2023 г., 15230061000207105967

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**МЧС РОССИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел./факс +7(8672) 70-75-85, e-mail: [15.mchs@rso-a.ru](mailto:15.mchs@rso-a.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району**  
(РФ, 363755, РСО-Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел./факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: [ond\\_mozdok@15.mchs.gov.ru](mailto:ond_mozdok@15.mchs.gov.ru)

**Предписание об устранении нарушений  
обязательных требований пожарной безопасности  
от «15» августа 2023 года № 2308/010-15/50/ПР**

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 19 станицы Ново-Осетинской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алаания

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контроль (надзорное) мероприятие)

Во исполнение п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год «15» августа 2023 г. старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России РСО-Алаания майором внутренней службы Шконда Натальей Юрьевной

(должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит по программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год, по адресу: РСО-Алаания, Моздокский район, ст-ца Ново-Осетинская, ул. Октябрьская, 116

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ ДС № 19 ст.Н.Осетинской Антипенко Елена Георгиевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указать группу контролируемых помещений	п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	06.06.2024	
2.	Руководителю организации обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте	п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» 06.06.2024	06.06.2024	
3.	Обеспечить соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	06.06.2024	
4.	На объекте защиты необходимо хранить документацию, подтверждающую показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов на путях эвакуации	п. 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	06.06.2024	
5.	Направление движения к источникам наружного противопожарного	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	06.06.2024	

	водоснабжения обозначить четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	
6.	На объекте защиты необходимо хранить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	06.06.2024
7.	Ширину эвакуационных выходов из зданий и помещений при числе эвакуирующихся более 15 человек не допускать менее 1,2 метра	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	06.06.2024
8.	На остекленных дверях в детском дошкольном учреждении предусмотреть защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери.	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 1.136 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п.5.227 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.1.8 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	06.06.2024
9.	Сигнализацию о процессах горения в котельной вывести в помещение с круглосуточным пребыванием людей.	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях	06.06.2024

		пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.15.15* СНиП П-35-76* «Котельные установки»; п.16.31 СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП П-35-76*»; п.12.23 СП 281.13258002016 «Установки теплогенераторной мощностью до 360 кВт интегрированные в здания»		
10.	В котельной предусмотреть автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана с электроприводом на вводе топлива в котельную при отключении электроэнергии и при сигнале загазованности котельной.	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.14.6* СНиП П-35-76* «Котельные установки»; п. 6.9.15 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	06.06.2024	
11.	Противопожарные разрывы от котельной до садика менее нормативного.	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; приложение 1* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; п.4.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	06.06.2024	
12.	Декларация пожарной безопасности от 13.04.2021года регистрационный № 90 230 835-ТО-447 несет	ст.64 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях	06.06.2024	

	недостовверную информацию.	пожарной безопасности»	
13.	Время прибытия первого подразделения к месту вызова превышает 20 минут.	ч.1 ст.76 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	06.06.2024

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор по пожарному надзору Моздокского района  
старший инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания  
майор внутренней службы Шконда Н.Ю.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«18» 08 2023 г.



Предписание для исполнения получила:

Антипенко Елена Георгиевна

(подпись)

Заведующая МБДОУ ДС № 19  
ст.Н.Осетинская

Антипенко Елена Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«18» 08 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 502183754424259648339656506821166549734047792903

Владелец Антипенко Елена Георгиевна

Действителен с 09.01.2024 по 08.01.2025